



- PRODUTOS PERIGOSOS
- RISCO ELÉTRICO
- CENTRAL PREDIAL DE GLP
- HIDRANTE INTERNO
- REGISTRO DE RECALQUE
- RESERVA DE INCÊNDIO
- ESCADA COM RESISTÊNCIA DE 90 min
- ENTRADA PARA O CB
- VIATURA DOS BOMBEIROS

NOTAS:
 Cálculo de população, conforme Anexo A da IT-11/2018, portanto:
 Subsolo: 01 pessoa
 Térreo : 115 pessoas
 Pavimentos Tipo (02º ao 09º) :216 pessoas
 Pavimento 10º :24 pessoas
 Cobertura : 8 pessoas
 Total: 364 pessoas

1- PROJETO DEVE SER ANÁLISADO COM BASE NA TABELA 5 DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, D.E. N 56.819/2011.
 2- DEVERÁ CONTER ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NOTAS 1 E 3 DA TABELA 5 DO D.E. N 56.819/2011.
 3 - CÁLCULO DE POPULAÇÃO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM TABELA 1-ANEXO A DA IT 11/18.



PLANTA DE SITUAÇÃO

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
 CREA: _____
 Responsável Técnico

CLIENTE
 Proprietário ou resp. p/uso

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 Planta de Risco

Ocupação: HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR (RESIDENCIAL-A2)
 Endereço:
 Proprietário:
 Responsável pelo uso:
 Responsável Técnico:
 Área do Terreno:

Escala: Sem escala
 Área Construída:
 Desenhista: PNA

CREA: 5069626630